



Вопрос:

Объект ОПО.

Прошу пояснить:

1. Требуется ли для проектной документации прохождение экспертизы промышленной безопасности при проектировании систем пожарной защиты (пожарная сигнализация, СОУЭ, автоматическое пожаротушение) и автоматизированных систем управления технологическими процессами?

2. Требуется ли повторная ЭПБ, если на объекте в системе пожарной защиты заменяется пожарный извещатель (оповещатель), источник бесперебойного питания на извещатель (оповещатель) и ИБП такого же типа (например дымовой на дымовой извещатель), но с более высоким IP?

3. Требуется ли ЭПБ для АСУ ТП при замене системы на другое оборудование в связи с программой импортозамещения?

**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ПИСЬМО

от 26 ноября 2024 года № 11-00-15/6760

[О техническом перевооружении опасного производственного объекта]

Правовое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение в Общественную приемную Ростехнадзора и сообщает следующее.

В соответствии со [статьей 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"](#) (далее - [Федеральный закон № 116-ФЗ](#)) экспертизе промышленной безопасности подлежит в том числе документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии со [статьей 1 Федерального закона № 116-ФЗ](#) под техническим перевооружением опасного производственного объекта понимается приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств.

Внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств не приводящие к изменению технологического процесса на опасном



производственном объекте не являются техническим перевооружением опасного производственного объекта.

В целях оценки работы Ростехнадзора с обращениями граждан на предмет полноты, своевременности ответа на обращение, а также его соответствия существу поставленных в обращении вопросов предлагаем принять участие в анкетировании, доступном по ссылке <https://www.gosnadzor.ru/activity/opros.php> на официальном интернет-сайте Ростехнадзора.

Начальник Правового управления
Д.А.Яковлев

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка

[О техническом перевооружении опасного производственного объекта \(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ"\)](#)